

**Главное управление министерства российской федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел: (846) 3389606, факс: 3370572, gu_mchs@global63.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России. номер телефона. электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности муниципальных районов Безенчукский,
Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**
(наименование органа государственного пожарного надзора)

446250 Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, 23
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 5/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.

во исполнение распоряжения (приказа) главного государственного инспектора муниципальных районов
Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 12 от "12" января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 16 ч 00 мин. "18" января 2016 г. по
16 ч 30 мин. "19" января 2016 г. проведена внеплановая выездная проверка

инспектором отдела надзорной деятельности муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Моревым Николаем

Павловичем (государственным инспектором муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и

Приволжский по пожарному надзору) в зданиях государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Безенчук муниципального

района Безенчукский Самарской области по адресам: Самарская область, Безенчукский район,

п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89; ул. Центральная, 101; ул. Центральная, 101А, ул. Советская, 103А.

совместно с *Шеховцовой Ларисой Васильевной - директором ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием кон-кретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив-ного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасно-сти, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель-ных требований ПБ	Отметка (подпись) о выполне-нии (указ-ся только вып-ис)
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89.				
1.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.2017	
СП ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук детский сад «Тополек» по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 101А.				
2.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.2017	

№ Преп-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ТБ	Отметка (подпись) о выполнении (указана только вып-ие)
СП ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук детский сад «Ручеек» по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 101.				
3.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.2017	
СП ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук детский сад «Росинка» по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 103А.				
4.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в десятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности муниципальных районов
Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы

Морев Н.А.



(подпись)

“ 19 ” января 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

SM
(подпись)

директор ГБОУ СОШ п.г.т. Безенчук
Шеховцова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 19 ” января 20 16 г.