



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

РОССИЯ 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.: тел.(846 2) 933-20-38, тел.факс: 933-07-12

E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

п. Безенчук
(место составления акта)

"03" марта 2015г.
(дата составления акта)
16 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 09-380-03-15-085-Э

По адресу: 446250, Самарская обл., Безенчукский район,
п.г.т.Безенчук, ул. Центральная, 89
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Средне-Поволжского Управления
Ростехнадзора Тукая А.С. №333р от 20.02.2015г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

по осуществлению государственного надзора и контроля в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школы № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
(последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя)

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.

Дата и время проведения проверки:

«02» марта 2015г. с 9-00 до 16-00 продолжительность 6 часов

«03» марта 2015г. с 9-00 до 16-00 продолжительность 6 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/12 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук Шеховцова Л.В.

24.02.2015г.

09-00 час.

Л.В. Шеховцова

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23 ноября 2009года №261-ФЗ учет используемых энергоресурсов: электроэнергии, воды, тепловой энергии осуществляется с применением приборов учета:

- счетчик электрической энергии ЦЭ6803В, зав. № 4N051671;
- вычислитель количества теплоты ВКТ-7, зав. № 105302;
- счетчик горячей и холодной воды НОРМА СВК-32Х, зав. № 302685.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует распорядительный документ, определяющий лицо ведущее наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, а также несущее ответственность за их сохранность и чистоту.	п.2.11.14., п.2.11.15. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены Минэнерго России (приказ № 6 от 13.01.2003г.), зарегистрированы Минюстом России (рег. № 4145 от 22.01.2003г.)	Директор ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук Шеховцова Л.В. Устав.
2.	Отсутствует надпись, указывающая наименование присоединения на счетчике электрической энергии ЦЭ6803В, зав. № 4N051671.	п.2.11.13. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены Минэнерго России (приказ № 6 от 13.01.2003г.), зарегистрированы Минюстом России (рег. № 4145 от 22.01.2003г.)	Зам. директора по АХЧ ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук Колесник Н.М. Должностная инструкция.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):