



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОРА)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

РОССИЯ 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.: тел.(846 2) 933-20-38, тел.факс: 933-07-12

E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 09-398-02-15-085-Э

Законному представителю
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы № 4 п.г.т.
Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области
Шеховцовой Л.В.

«03» марта 2015 года

Адрес места нахождения:
446250, Самарская обл., Безенчукский
район, п.г.т.Безенчук,
ул. Центральная, 89

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и
надзора за ГТС Лушин Сергей Анатольевич

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 03 марта 2015года г. № 09-380-03-15-085-Э, составленного в
отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук), расположенного по адресу: 446250,
Самарская обл., Безенчукский район, п.г.т.Безенчук, ул. Центральная, 89, в присутствии директора
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук Шеховцовой Ларисы Васильевны

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует распорядительный документ, определяющий лицо ведущее наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, а также несущее ответственность за их	п.2.11.14., п.2.11.15. «Правила технической эксплуатации электроустановок	03.04.2015г.

	сохранность и чистоту.	потребителей» утверждены Минэнерго России (приказ № 6 от 13.01.2003г.), зарегистрированы Минюстом России (рег. № 4145 от 22.01.2003г.)	
2.	Отсутствует надпись, указывающая наименование присоединения на счетчике электрической энергии ЦЭ6803В, зав. № 4N051671.	п.2.11.13. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены Минэнерго России (приказ № 6 от 13.01.2003г.), зарегистрированы Минюстом России (рег. № 4145 от 22.01.2003г.)	03.04.2015г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего ПРЕДПИСАНИЯ необходимо направить в письменном виде в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по адресу: 443035, г.Самара, ул.Нагорная, 136А.


Невыполнение предписаний в установленные сроки является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС



С.А. Лушин

Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен:

Директор ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук Шеховцова Лариса Васильевна

Лариса -

03.03.2015

(должность, ФИО, подпись, дата)