

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, п.г.т. Безенчук

(место составления акта)

« 16 » февраля 2017 г.

(дата составления акта)

16:30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 10

По адресу/адресам: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук,
(место проведения проверки)
ул. Центральная, 89; ул. Центральная, 101; ул. Центральная, 101А; ул. Советская, 103А.

На основании: распоряжения (приказа) от 24.01.2016 № 10 начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору)
Шукина Евгения Евгеньевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области

Дата и время проведения проверки: ---

« » 2016 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 2016 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 (пятнадцать) рабочих дней / 3 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Шеховцова Л.В. 27.01.2017 в 15⁰⁰ ч.;

уведомлена о проведение проверки по телефону 24.01.2017

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование проверки с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морев Николай Павлович – инспектор отдела надзорной

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

МЧС России по Самарской области.

При проведении проверки присутствовали: Шеховцова Лариса Васильевна – директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Самарской области

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выполнены пункты №№ 2, 3, 4 предписания № 5/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.01.2016 г.

(срок исполнения – 15.01.2017 г.)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Шеховцова

(подпись проверяющего)

Шеховцова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 10/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 16.02.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

» 02 20 17 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Михайлова Л. В.

07-

17.02.17

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » 02 20 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 10/ 1/ 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Безенчук муниципального

индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

района Безенчукский Самарской области

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору № 10 от 24.01.2017 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.00 ч. 27.01.2017 г. по 16.30 ч. 16.02.2017 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Н.П. Моревым проведена внеплановая выездная проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области по адресам: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 89; ул. Центральная, 101; ул. Центральная, 101А; ул. Советская, 103А, совместно с директором государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области Шеховцовой Ларисой Васильевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

Л.В. Шеховцова

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указана только вып-ие)
СП ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук детский сад «Тополек» по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 101А.				
1.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.01.2018	
СП ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук детский сад «Ручеек» по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, 101				
2.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.01.2018	
СП ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук детский сад «Росинка» по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 103А.				
3.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.01.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области

старший лейтенант внутренней службы

М.П.

« 16 »

02

2017 г.

Н.П. Морев

Предписание для исполнения получил(а):

Михайлов А.В.

М.

« 17 »

02

2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5-486/2017

п.Безенчук

15 июня 2017 года

И.о. мирового судьи судебного участка №125 Безенчукского судебного района Самарской области - мировой судья судебного участка №124 Безенчукского судебного района Самарской области Яханова Е.Ю.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица – Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее – ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области), юридический адрес: Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Центральная, д.89,

УСТАНОВИЛ:

17.02.2017 года инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственным инспектором муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по Пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Моревым Н.П. составлен в отношении юридического лица - ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области протокол №19 об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, из которого следует, что по окончании внеплановой выездной проверки, проведенной в период с 15.00 час. 27.01.2017 года по 16.30 час. 16.02.2017 года в отношении ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, на территории, в зданиях, расположенных по адресам: Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Центральная, 86; ул.Центральная, 101; ул.Центральная, 101-А; ул.Советская, 103-А, установлено, что юридическое лицо - ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области не выполнило в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования, а именно пункты 2, 3, 4 предписания 5/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.01.2016 года, срок исполнения которого истек 15.01.2017 года.

17.02.2017 года протокол №19 от 17.02.2017 года об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области и материал на 12 листах, поступили на рассмотрение мировому судье судебного участка №125 Безенчукского судебного района Самарской области.

Решением мирового судьи судебного участка №125 Безенчукского судебного района Самарской области от 09.03.2017 года юридическое лицо - ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей.

06.04.2017 года от ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области поступила жалоба на постановление мирового судьи судебного участка №125 Безенчукского судебного района от 09.03.2017 года, дело передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию 17.04.2017 года.

31.05.2017 года Решением Безенчукского районного суда постановление мирового судьи судебного участка №125 Безенчукского судебного района Самарской области от 09.03.2017 года о привлечении к административной ответственности ГБОУ СО СОШ №4



п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области отменено и направлено на новое рассмотрение мировому судье судебного участка №125 Безенчукского судебного района Самарской области.

Дело об административном правонарушении в отношении ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области поступило в судебный участок №125 Безенчукского судебного района Самарской области 15.06.2017 года, принято к производству и.о. мирового судьи судебного участка №125 Безенчукского судебного района Самарской области.

Изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В силу ст.4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения

Согласно п.14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения. В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Из материалов дела следует, что датой совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, является 16.01.2017 года.

При изложенных обстоятельствах, мировой судья приходит к выводу, что в данном случае, срок привлечения к административной ответственности ч.13 по ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях истек 16.04.2017 года.

В суде государственный инспектор муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору Морев Н.П. и директор ГБОУ СО СОШ №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области Шеховцова Л.В. не возражали против прекращения производства по делу в связи с истечением срока давности.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении срока давности привлечения к административной ответственности.

Возможность обсуждения вопросов о виновности лица в совершении административного правонарушения после истечения сроков давности привлечения к ответственности, положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях - не предусмотрена.

Руководствуясь ст.ст. 4.5, 24.5, 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица - Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №4 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области прекратить, в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Постановление может быть обжаловано Безенчукский районный суд Самарской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

Мировой судья

КОПИЯ ВЕРНА

МИРОВОЙ СУДЬЯ

Е.Ю. Яханова

Е.Ю. ЯХАНОВА