

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____ 2
« 15 » января 20 21 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, структурное подразделение «детский сад «Росинка»

(полное юридическое наименование объекта)

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 103А
Тел. 8(846-76) 2-38-97; руководитель СП Гурова Ольга Юрьевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

- 1. Наименование населенного пункта** – п.г.т. Безенчук, Самарская область
- 2. Ведомственная принадлежность** – министерство образования и науки Самарской области; полномочия министерства реализуются Юго-Западным управлением министерства образования и науки Самарской области: г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 39-а
- 3. Вид деятельности** – образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
- 4. Форма собственности объекта** – муниципальная
- 5. Объем предоставляемых услуг** – 157 человек/353
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
- 6. Размещение объекта** отдельно стоящее 2-х этажное здание детского сада «Росинка» площадью ____ кв.м., с прилегающим земельным участком ____ га, вместимостью – 157 человек. Стены из железобетонных плит, перекрытия из железобетонных плит, лестницы и марши железобетонные.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
- 7. Количество и назначение входов** – 4 (четыре): центральный вход (выход) и 3 (три) запасных.
- 8. Год постройки** – 1981 г.
- 9. Год последней реконструкции** –

Описание маршрута следования к объекту:

1 маршрут

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	700		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Маршрутное такси №5 остановка «Профилакторий»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

Описание маршрута следования к объекту:

2 маршрут

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Маршрутное такси №1,2,3. остановка «Военкомат»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)
(территория в собственность не передавалась, собственность ООО «Ресурс»)**

№ помещений	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
-------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------	------------

по плану БТИ		установленный для инвалидов	наличие		по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,5м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	нет	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,05 м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	установить	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установить	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С	Требуется ремонт	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м		К		

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	+ -	К		
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установить	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	установить	
Места отдыха	наличие	-	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25,0 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	$\leq 1:12$		К		
Ширина	$\geq 1,0$ м		К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м		К		
Открытая лестница		нет			
Ширина лестничных маршей открытых	$\geq 1,35$ м		О, С		

	лестниц				
	Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С	
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м		О, С	
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м		О, С	
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м		О, С	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу	≥ 0,8 – 0,9 м		С	
	Пандус на рельефе		нет		
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м		К	
	Уклон	≤ 8 %		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О	
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м		К, О	

	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		

2.1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) Центральный вход.

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,5 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	+	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С		
	Поверхности	наличие	+	К, О, С		

	покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании					
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О		
	Водоотвод	наличие	+	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К		
	Информация об объекте	наличие	+	Г		
	Лестница наружная	наличие	+			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создать	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	Наличие	-	О, С	создать	
	Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,05м	О, С	реконструкция	Понижение поручня
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	установить	

Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	установить	
Пандус наружный	наличие	-		установить	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	установить	
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	установить	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	Установить	

	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,40 X 5,98 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р +	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,26 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,06	К	реконструкция	Замена-понижение порога

**2.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)
Запасный выход/вход во двор детского сада (западная сторона, гр. «Капитошка», «Цветик-семицветик»)**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,60 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,5x1,85м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С		
	Навес	наличие	-	К, О		
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С		
	Контрольно-пропускные	$\geq 1,0$ м	-	К		

устройства и турникеты шириной в свету						
Информация об объекте	наличие			Г		
Лестница наружная	наличие	-				
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-		О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-		С	создать	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-		С	создать	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет		О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	Наличие	нет		О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	-		О, С	установить	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,20м		О, С	реконструкция	Понижение поручня
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-		О, С	установить	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-		О, С	реконструкция	Заменить на 0,04:0,06
Пандус наружный	наличие	нет			установить	
Ширина марша	≥ 1,0 м	-		К		
Уклон	≤ 8%	-		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-		К		
Колесоотбойники по	наличие	-		К, О	установить	

продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м						
Разворотные площадки:						
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К			
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К			
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К			
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	установить		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О			
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	установить		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	установить		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О	установить		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О			
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К			
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установить		
Тамбур						
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,39x2,50	К	реконструкция		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р +	К, О			
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	0,8	К, О	замена	Расширение дверного	

						проема
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,020 м	К	реконструкция	Понижение порога

2.3. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) Запасной выход/вход восточный гр. «Ягодка»

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,6			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,5x1,5	К	реконструкция	Расширение площадки
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С		
	Навес	наличие	-	К, О	Установить	
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	установить	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
	Информация об объекте	наличие		Г		
	Лестница наружная	наличие	+			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С		

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создать	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	Наличие	-	О, С	установить	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	установить	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,21м	О, С	реконструкция	Понижение поручней до 0,9м
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	установить	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	реконструкция	Замена поручней на 0,04-0,06м
Пандус наружный	наличие	нет		установить	
Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
Уклон	≤ 8%	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		

	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	-	С		
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,9X5,5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р+	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,6 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,05 м	К	реконструкция	Понижение порогов

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка,	Примечание
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	--	------------

				норматив	создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		
	Пандус переносной	наличие	-	К		

	Подъемник для инвалидов:		-			
	- стационарный	наличие	-	К		
	- мобильный	наличие	-	К		
	Коридоры/холлы		-			
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,7 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,7x1,5	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	-	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1 этаж	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1 этаж	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	установить	

	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создать	
	Поручни непрерывные с двух	наличие	-	О, С	создать	Установить поручни со

	сторон:					второй стороны
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,75м	О, С	реконструкция	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	создать	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установить	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м		К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
	- Поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие				

4.1. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ 1 этаж, гр. «Ягодка», «Капитошка», «Цветик-семицветик»

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавков					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
Обслуживание в кабинете № 1 этаж, первая младшая и средняя группы						

Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,20 М	К	Реконструкция	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,020 м	К	Реконструкция	
Информация тактильная	наличие	-	С	создать	
Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создать	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м		К		
Место для сидения	наличие		О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными					

	местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
4.2. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) 2 этаж, гр. «Солнышко», «Пчелка», «Радуга», «Подсолнушки»						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавков					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м				
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м				
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков		-			
	Обслуживание в кабинете - 2 этаж, вторая младшая, старшая и подготовительная группы					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,85	К		

Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,03	К	реконструкция	
Информация тактильная	наличие	-	С	Создать	
Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создать	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м		К		
Место для сидения	наличие		О		
Крючки для костылей	наличие		О		

	(на высоте 120 см с выступом 12 см)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		

4.3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавков					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м				
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5 \text{ м}$				
	Вкладка при необходимости					

	описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете - 3 этаж, каб. №7-10, 38, 41-43, 45-49.					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м				
	Высота порога	$\leq 0,025$ м				
	Информация тактильная	наличие				
	Информация визуальная контрастная:	наличие				
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м				
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м				
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м				
	Зона для кресла- коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м				
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м				
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м				
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина					

	индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$				
	Место для сидения	наличие				
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие				
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$				
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$				
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2				
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие				

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для	наличие	-		создать	

	инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	Установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	Установить	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	К, О		
	Открывание дверей	наружное	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	создать	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О	создать	
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м		К		
	- опорные поручни	наличие	-	К, О	установить	
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	установить	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К		
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	нет			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установить	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	К	установить	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	Установить опорный поручень	
	Писсуар располагать	≤ 0,4 м или	-	К		

	на высоте от пола	вертикальной формы				
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	создать	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	установить	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,6м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,025м	К, О, Г, С	замена	
	освещенность	наличие	=	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	=	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$		К, О, Г, С	установить	
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении	наличие	нет	С	установить	

	услуги с цифрами, буквами по Брайлю					
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установить	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установить	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	создать	

7. ВЫВОДЫ

Необходим текущий ремонт территории, прилегающей к зданию. Требуется индивидуальное решение с ТСР по реконструкции входов в здание, пути движения внутри здания, оборудования санитарно-гигиенического помещения. Провести текущий ремонт: системы информации на объекте, пути движения к объекту (от остановки транспорта). Необходимый период проведения работ – 2017 – 2030 г.

Руководитель
рабочей группы

Руководитель комитета по строительству Администрации м.р.Безенчук Самарской области


 С.П.Панферов

Члены рабочей группы:

Директор ГБОУ СОШ № 4 п.г.т.Безенчук

 - Л.В.Шеховцова

Ведущий специалист комитета по строительству Администрации м.р.Безенчук Самарской области

 О.В.Блинов

Начальник отдела по социокультурному развитию и проектному управлению Администрации м.р. Безенчук Самарской области

 Н.Е.Галицына

Главный специалист отдела по социокультурному развитию и проектному управлению Администрации м.р. Безенчук Самарской области

_____ С.В.Барина

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Безенчукской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов

 - Т.Н.Салей

Управленческое решение согласовано «_18_» января 2021 г. (протокол № 1)
Комиссией (название Межведомственная комиссия по обследованию объектов социальной инфраструктуры и услуг в части требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района Безенчукский Самарской области)